



# Urząd Gminy Lipinki Łużyckie

68-213 Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9; tel. 0683626230-39/ fax.683626241,  
<http://www.bip.lipinki-luzyckie.pl>; e-mail: [gmina@lipinki-luzyckie.pl](mailto:gmina@lipinki-luzyckie.pl)

---

Lipinki Łużyckie, 19.12.2022r.

**KRO/271/9/2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm) pn. „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich - Publicznego Przedszkola w Lipinkach Łużyckich**”

W związku z wnioskiem Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

***Pytanie nr 1:***

„W związku ze zmianą źródła ciepła w kotłowni z pieca olejowego na pompę ciepła, zostanie obniżona temperatura wody grzewczej w układzie c.o., z tego względu grzejniki mogą mieć niewystarczający zapas do utrzymania wymaganej przepisami temperatury w pomieszczeniach. Czy Zamawiający przewiduje ich wymianę?”

***Odpowiedź nr 1:***

Na etapie projektu należy wykonać obliczenia zapotrzebowania energii cieplnej do poszczególnych pomieszczeń i sprawdzić czy istniejące grzejniki są wystarczające.

Z poważaniem

**Wójt Gminy Lipinki Łużyckie**  
**(-) Małgorzata Brzyśkiewicz**