



BETON B20
 PODBETON B7,5 DLA FUNDAMENTU gr.5 cm
 STAL -34GS
 OTULINA DOLNA 5cm
 OTULINA BOCZNA 2,5 cm
 FUNDAMENTY ZAGRUNTOWAĆ ABIZOLEM (P+R)
 POD FUNDAMENTY NALEŻY WYKONAĆ PODSYPKĘ PIASKOWO- ŻWIROWĄ
 gr. 30 cm I ZAGĘŚCIĆ DO UZYSKANIA STOPNIA ZAGĘSZCZENIA Id=07
 POZOSTAŁE WYTYCZNE WG. OPISU TECHNICZNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOW "MM-PROJEKT" - mgr inż. Maciej Marciniak			
Aleja Wojska Polskiego 98 68-200 Żary tel. 661-936-630			
Obiekt	URĘCIE Z LOKALNEJ STUDIUM GŁĘBINOWEJ WRAZ Z SUW DLA m.GÓRKA GM. LIPINKI LUŻYCKIE		
Investor	GMINA LIPINKI LUŻYCKIE UL. GŁÓWNA 9 68-213 LIPINKI LUŻYCKIE		
Opracowanie	RZUT FUNDAMENTÓW KONTENERA TECHNOLOGICZNEGO		
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	Mirosław Michalowski	201/82/ZG	
Sprawdził	inż. Andrzej Wesoly	31/05/ZG	
Opracował	mgr inż. Maciej Marciniak		
	Skala	Rys.Nr	
	1:20 1:50	4	