



BETON B20  
 PODBETON B7.5 DLA FUNDAMENTU gr.5 cm  
 STAL -34GS  
 OTULINA DOLNA 5cm  
 OTULINA BOCZNA 2,5 cm  
 FUNDAMENTY ZAGRUNTOWAĆ ABIZOLEM (P+R)  
 POD FUNDAMENTY NALEŻY WYKONAĆ PODSYPKĘ PIASKOWO- ŻWIROWĄ  
 gr. 30 cm I ZAGĘŚCIĆ DO UZYSKANIA STOPNIA ZAGĘSZCZENIA Id=07  
 POZOSTAŁE WYTYCZNE WG. OPISU TECHNICZNEGO

<b>PRACOWNIA PROJEKTOW "MM-PROJEKT"</b> - mgr inż. Maciej Marciniak Aleja Wojska Polskiego 98 68-200 Żary tel. 661-936-630			
<b>Obiekt</b>	URĘCIE Z LOKALNEJ STUDIUM GŁĘBINOWEJ WRAZ Z SUW DLA m.GÓRKA GM. LIPINKI LUŻYCKIE		
<b>Investor</b>	GMINA LIPINKI LUŻYCKIE UL. GŁÓWNA 9 68-213 LIPINKI LUŻYCKIE		
<b>Opracowanie</b>	RZUT FUNDAMENTÓW KONTENERA TECHNOLOGICZNEGO		
<b>Projektował</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Uprawnienia</b>	<b>Podpis</b>
Mirosław Michalowski		201/82/ZG	
<b>Sprawdził</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Uprawnienia</b>	<b>Podpis</b>
inż. Andrzej Wesoly		31/05/ZG	
<b>Opracował</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Uprawnienia</b>	<b>Podpis</b>
mgr inż. Maciej Marciniak			
	<b>Skala</b>	<b>Rys.Nr</b>	
	1:20 1:50	4	