




68-200 Żary ul. Podchorążych 23A
 tel. (068) 470 62 58, fax (068) 470 62 59
 www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezary/
 e-mail: pssezary@wsse.gorzow.pl
 NIP: 928-17-42-524



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻARACH

Znak HK.530.26.3.2019

Żary, dnia 06.02.2019 r.

P. Wójcik
 12.02.2019

Wójt Gminy Lipinki Łużyckie
 68-213 Lipinki Łużyckie
 ul. Główna 9

**Obszarowa ocena jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi
 na terenie gminy Lipinki Łużyckie za okres od 1.01 - 31.12.2018 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), dokonał obszarowej oceny jakości wody pochodzącej z wodociągów publicznych zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz podmiotów zaopatrujących w wodę zlokalizowanych na terenie miast i gmin powiatu żarskiego.

Na terenie gminy Lipinki Łużyckie zapewniony jest dostęp do wody przeznaczanej do spożycia poprzez 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, objęte nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach. Podmiotem odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest jej producent, który ma na celu w taki sposób uzdatniać wodę, aby jej parametry były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Producentem wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Lipinki Łużyckie jest Urząd Gminy w Lipinkach Łużyckich 68-213 Lipinki Łużyckie ul. Główna 9. Roczna produkcja wody dostarczanej do odbiorców w 2018 r., wynosiła 518 m³/d, liczba ludności zaopatrywanych w wodę do spożycia, pochodzącej z wodociągów publicznych wynosiła ogółem 3362. W jednym z wodociągów, tj. wodociągu publicznym w Górcie stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych wystąpiły jednorazowo, miały charakter krótkotrwały i nie spowodowały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Właściciel wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze, aby w jak najszybszym czasie zniwelować potencjalne zagrożenie zdrowotne dla odbiorców korzystających z wody, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej komunikaty o zasadach korzystania z wody.

Jakość wody w 2018 r., była monitorowana poprzez pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych zgodnie z rocznym harmonogramem, który został zatwierdzony przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
 INSPEKTOR SANITARNY
 w ŻARACH
Piotr Bogusławski
 Specjalista Chorób Zakaźnych

Otrzymuje:

1. Starosta Powiatu Żarskiego Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary

2. aa HK

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczona do spożycia przez ludzi w 2018 roku

Producent wody (nazwa wodociągu)	Obszar zaopatrywania	Wielkość produkcji m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Metody uzdatniania wody	Jakość wody na dzień 31.12.2018 r.	Przekroczone parametry		Postępowanie administracyjne PPIS w Żarach	Działania naprawcze przeprowadzone przez producentów
						bakteriologiczne	fizykochemiczne		
Gmina wiejska Lipinki Łużyckie - Urząd Gminy Lipinki Łużyckie ul. Główna 9 68-213 Lipinki Łużyckie Wodociąg publiczny Lipinki Łużyckie Wodociąg publiczny Górka	Lipinki Łużyckie, Suchleb, Boruszyn, Grotów, Cisowa, Zajączek, Tyliczki, Brzostowa, Pietrzyków, Piotrowice, Górka, Sieciejów	518	3362	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	przydatna do spożycia	bakterie grupy coli (suw Górka)	brak	wydano decyzję administracyjną nr HK.530.15.2018 w dniu 18.09.2018 r.	przeprowadzono dezynfekcję oraz płukanie sieci, przywrócono dobrą jakość wody i przedstawiono pozytywne wyniki badania wody