

Gmina Lipinki Łużyckie
Ul. Główna 9
68-213 Lipinki Łużyckie

Lipinki Łużyckie 01.07.2013 r.

Do wszystkich Wykonawców
Nr postępowania SG.271.15.2013

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie budowy sieci wodociągowej z przyłączami SUW w miejscowości Piotrowice

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Lipinki Łużyckie działając zgodnie z art. 38 ust.1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych odpowiadając na pytanie wykonawcy, udziela poniżej wyjaśnień :

Pytanie Wykonawcy:

W projekcie budowlanym podano rury o symbolu PE100 SDR 17 PN 10 fi 140x12,7 a w przedmiarze i kosztorysie podane są rury PE 100 SDR 17 PN 10 fi 140 x 8,3 - proszę o wyjaśnienie, która grubość ścianki na w/w rurach jest prawidłowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

W projekcie budowlanym omyłkowo wpisano nieprawidłową grubość rur. Prawidłowa grubość ścianki rur PE 100 SDR 10 wynosi 8,3 mm

**Wójt Gminy
Michał Morzak**