



LEGENDA:

- 1 opaska do nawiercania
- 2 zasuwa dla przyłączy domowych
- 3 przejście przez ścianę w tulei ochronnej D=50 mm
- Z zawór odcinający kulowy dn=25 mm
- W wodomierz skrzydełkowy JS dn=20 mm
- EA zawór antyskażeniowy typ EA dn=25 mm
- ZCz zawór czerpalny w przypadku braku instalacji wewnętrznej

WARIANT "A" dla budynków posiadających instalację wodociągową wewnętrzną

WARIANT "B" dla budynków nie posiadających instalacji wodociągowej wewnętrznej lub w przypadku braku zgody na jej włączenie do systemu

Inwestor	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie	
Obiekt	Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla miejscowości Piotrowice gm. Lipinki Łużyckie	Skala ---
Tytuł rysunku	Schematy wbudowania wodomierzy - zestawy wodomierzowe	Rysunek nr: 13
Projektant	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Teresa Popiel, upr. nr 254/82/ZG ul. Pomorska 76, 68-200 Żary	
Sprawdzający	mgr inż. Anna Jakowienko, upr. nr 53/04/ZG ul. Makowa 14, 66-006 Ochla	
Asystent	mgr inż. Tomasz Marciński ul. Kusocińskiego 6, 68-200 Żary	