



○ ZK4 - kontrola  
Rf - uziom flakowatowy  
bedziat ocynk 25x4  
dru ocynk fi 8  
uziom pionowy 2m

UKŁAD POŁĄCZEŃ TN-S  
SAMOCZYNNIE ODŁĄCZENIE ZASILANIA

|                 |                        |                  |                                                 |
|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Investor        | Gmina Lipinki Łużyckie | Projektował      | Jadwiga Niezgocka-Golec<br>nr upr 66/87/ZG      |
| Obiekt          | Świętlica Wiejska      | Sprawdził        | Krzysztof Maniakowski<br>nr upr LBS /IE/0094/10 |
| Lokalizacja     | Zajęzek dz nr230/1     | Nazwa<br>rysunku | Instalacja odgromowa                            |
| Faza            | Projekt Budowlany      | Branża           | Elektryczna                                     |
| Data<br>12.2015 | Skala<br>1:100         | Nr Rys.<br>E-05  |                                                 |