

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻARACH



68-200 Żary ul. Podchorążych 23A
tel. (068) 470 62 58 , fax (068) 470 62 59
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezary/
e-mail: pssezary@wsse.gorzow.pl
NIP: 928-17-42-524



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻARACH

*Przebieg
A. Motowyn
08.10.20*

Żary, dnia 08.10.2020 r.

Gmina Lipinki Łużyckie
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie

ONS. 1175.HK.530.11.2020

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zmianami), art. 104 i 108 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 6, 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zmianami), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, po rozpatrzeniu wyniku badania wody: sprawozdanie z badań nr OL-LMiP-1076/2020 z dnia 08.10.2020 r.,

STWIERDZA:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
produkowaną przez wodociąg publiczny w Górcie

i

NAKAZUJE:

1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w Górcie, zgodnie z wymaganiami określonymi w części C załącznika nr 1 Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Poinformować odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem bakteriologicznym.
3. W przypadku stałego chlorowania wody wprowadzanej do sieci wodociągowej chlorem lub jego związkami, należy monitorować poziom chloru wolnego i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczalnej 0,3 mg/l.
4. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach o działaniach naprawczych (termin i zakres ich realizacji) oraz przedstawić wyniki badania wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.

Niniejszej decyzji PPIS w Żarach nadaje, na podstawie art. 108 § 1 Kpa, rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami).

Stosownie do § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Żarach informuje Wójta Gminy Lipinki Łużyckie o warunkowej jakości wody do spożycia przez ludzi oraz wydanych zaleceniach.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, zgodnie z § 7 pkt 1 lit. c, ww. rozporządzenia nakazuje wykonać badania jakości wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, które stanowią potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie i przedłożyć je do wiadomości.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻARACH
Piotr Bogusławski
Specjalista Chorób Zakaźnych

Do wiadomości :

1. Sekcja Epidemiologii w.m.
2. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności, Żywności i przedmiotów użytku
3. Wójt Gminy Lipinki Łużyckie ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie
4. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 12b, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. aa. HK

Opracował: Adrian Mazurek tel. 68 478 46 64



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.0229
fax: /68/ 351-47-96
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LMiP-1076/2020
z dnia 08.10.2020

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

Δ Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Żarach	
Δ Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2020 r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LMiP.910.4.50.2020
Informacje dotyczące pobierania próbek	Δ Data pobrania próbek: 06.10.2020
	Δ Numer protokołu pobrania: NR HK-ŻARY-60/2020
	Δ Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach – A. Mazurek, J. Kucharska
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Δ Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
	Próbka wody z wodociągu publicznego Górka, 68-213 Lipinki Łużyckie
Data dostarczenia do badania	06.10.2020
Data wykonania badania	06.10.2020 – 08.10.2020

Wyniki badań				
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki	Wartość parametryczna ¹
			OL-1076	
Δ Miejsce pobrania próbek:			SUW – woda podawana na sieć	
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	6 (3-14)	0
Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2: 2004	jtk/100 ml	0	0

Δ dane pozyskane od klienta

¹Zgodnie z rozporządzeniem *Ministra Zdrowia* z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Dla metod ilościowych: wartości podane przy wyniku badania - górna i dolna granica przedziału ufności dla oszacowanej niepewności rozszerzonej przy 95% poziomie ufności i współczynnika rozszerzenia $k = 2$ bez procesu pobierania próbek.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

STAŃSZY ASYSTENT

08.10.2020
mgr inż. Joanna Czyżewska

Zatwierdził

MŁODSZY ASYSTENT

08.10.2020
inż. Kamila Czyszczyńska

Otrzymują :

1. PSSE w Żarach (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.